



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawnający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem B-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark B-BBJ

nr B/12/035/20

No. B/12/035/20

Posiadacz certyfikatu: „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
(Nazwa i adres) ul. Warecka 1
Certificate holder: 91-202 Łódź, Poland
(Name and address)

Producent: „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
(Nazwa i adres) ul. Warecka 1
Manufacturer: 91-202 Łódź, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Złączka wielozaciskowa GP-WP.
Name of the product: Multiway terminal device GP-WP.

Typ (model): GP2,5 - złączka plug;
Type (model): WP2,5 - wtyczka socket

Dane techniczne: U_i : 450 V; T150; I_n : 16 A;
Technical data: Przyłączalność znamionowa: 2,5 mm².
Rated cross-section: 2,5 mm².

Typ programu certyfikacji: 5 według PN-EN ISO/IEC 17067
Type of certification scheme: 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067


Data ważności: 2025-07-30
Valid until:

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

| Norma(-y) Standard(s) | Raport(-y) z badań nr Test report(s) No. | Wydany(-e) przez Issued by |
|---|---|-------------------------------|
| PN-EN 60998-2-1:2006 (EN 60998-2-1:2004) | LA-20.049/20.034/1 | SEP - BBJ |
| PN-EN 60998-1:2006 (EN 60998-1:2004) | | |

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body ManagerA. Rybski
Andrzej Rybski

Warszawa, 2020-07-31

Informacje dodatkowe:

Additional information:

**Materiał izolacyjny złącza GP 2,5 i WP 2,5 spełnia wymagania
PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10+A12:2017-07+A13:2017-11
(EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2017+A13:2017):**

- p. 30.1 odporność na wysoką temperaturę: 125 °C
- p. 30.2 odporność na żar: 850 °C.

Sprawozdanie z badań nr LA-20.049/20.034/2 z 2020-07-08

*The insulation material connectors GP 2,5 and WP 2,5 meets the requirements
of PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10+A12:2017-07+A13:2017-11
(EN 60335-1:2012+ A11:2014+A12:2017+A13:2017):*

- cl. 30.1 resistance to heat: 125 °C
- cl. 30.2 resistance to fire: 850 °C.

Test report No: LA-20.049/20.034/2 dated 2020-07-08.

Miejsce produkcji: „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
Place of manufacture: ul. Warecka 1
91-202 Łódź, Poland

Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/067/15
The number of the previous certificate: B/12/067/15

NC-A 20.227

Nr rej. S-A-20-034
Reg. No. S-A-20-034

Rozdzielnik:

Copy to:

1. „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
ul. Warecka 1
91-202 Łódź, Poland
2. NC