



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

# STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawnający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem B-BBJ

### CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark B-BBJ

nr B/12/009/22

No. B/12/009/22

**Posiadacz certyfikatu:** „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna  
(Nazwa i adres) ul. Warecka 1  
Certificate holder: 91-202 Łódź, Poland  
(Name and address)

**Producent:** „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna  
(Nazwa i adres) ul. Warecka 1  
Manufacturer: 91-202 Łódź, Poland  
(Name and address)

**Nazwa wyrobu:** Odgałęźnik instalacyjny.  
Name of the product: Installation branch.

**Typ (model):** OBL 25/16-1; OBL 25/16-1W; OBL 25/16-4;  
Type (model): OBL 35/25-1; OBL 35/25-1W; OBL 35/25-4.

**Dane techniczne:**  $U_i$ : 750 V; IP10; T100;  
Technical data:

Przyłączalność znamionowa:  
Rated connecting capacity:

	OBL 25/16	OBL 35/25
Zacisk główny Main terminal	25 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>
Zacisk odgałęźny Branch terminal	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>

**Typ programu certyfikacji:** 5 według PN-EN ISO/IEC 17067

Type of certification scheme: 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067

**Data ważności:** 2027-02-27  
Valid until:

**Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):**

Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60998-1:2006 (EN 60998-1:2004)	LA-22.006/22.001/1	SEP - BBJ
PN-EN 60998-2-1:2006 (EN 60998-2-1:2004)	LA-22.006/22.001/2	

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).  
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.  
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.



Kierownik Jednostki Certyfikującej  
Certification Body Manager

A. Rybski

Andrzej Rybski

Warszawa, 2022-02-28



**Informacje dodatkowe:**

*Additional information:*

**Akcesoria:**

*Accessories:*

<b>Listwy montażowe:</b> <i>Mounting rails:</i>	TS35; TS35... Al
<b>Trzymacze:</b> <i>Holders:</i>	KU-1/35N; KU-2/35N; KU-4/35N
<b>Oznaczniki<sup>1)</sup>:</b> <i>Markers<sup>1)</sup>:</i>	DK/Z-5; DK/Z-6
<sup>1)</sup> Tylko do OBL 25/16-1, OBL 25/16-1W, OBL 35/25-1 i OBL 35/25-1W. <sup>1)</sup> For OBL 25/16-1, OBL 25/16-1W, OBL 35/25-1 and OBL 35/25-1W type only.	

**Miejsce produkcji:**

*Place of manufacture:*

„POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna  
ul. Warecka 1  
91-202 Łódź, Poland

**Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/014/17**

*The number of the previous certificate: B/12/014/17*

NC-A 22.046

Nr rej. S-A-22-001

Reg. No. S-A-22-001

**Rozdzielnik:**

*Copy to:*

1. „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna  
ul. Warecka 1  
91-202 Łódź, Poland
2. NC