



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

Strona Page 1 z 1of 2

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawnający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem B-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark B-BBJ

nr B/12/003/24

No. B/12/003/24

Posiadacz certyfikatu: „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
(Nazwa i adres)
Certificate holder:
(Name and address)

ul. Warecka 1
91-202 Łódź, Poland

Producent:
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)

„POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
ul. Warecka 1
91-202 Łódź, Poland

Nazwa wyrobu:
Name of the product:

Listwa zaciskowa.
Terminal block.

Typ (model):
Type (model):

TLZ-4N, TLZ-16N

Oznaczenie
producenta:
Trade mark:



Dane techniczne:
Technical data:

Szczegóły patrz strona 2.
Details see page No 2.

Typ programu
certyfikacji:
Type of
certification scheme:

5 według PN-EN ISO/IEC
17067
5 according to
PN-EN ISO/IEC 17067

Nazwa programu
certyfikacji:
Name of scheme
certification

PROGRAM
CERTYFIKACJI B-BBJ
Certification Scheme
B-BBJ

Data ważności:
Valid until:

2029-02-11

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60947-7-1:2012 (EN 60947-7-1:2009)	LA-19.021/18.058	SEP - BBJ
PN-EN 60947-1:2010+A1:2011+A2:2014-12 (EN 60947-1:2007+A1:2011+A2:2014)	LA-19.022/18.059	

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP – BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP – BBJ.



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Kamil Misztal

Warszawa, 2024-02-12

Informacje dodatkowe:
Additional information:

Typ Listwy zaciskowej: <i>Type of terminal block:</i>	TLZ-4N	TLZ-16N
napięcie znamionowe izolacji U_i (V) <i>rated insulation voltage U_i (V)</i>	690	690
napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U_{imp} (kV) <i>rated operational voltage U_{imp} (kV)</i>	6	8
prąd znamionowy cieplny I_{th} (A) <i>rated thermal circuit I_{th} (A)</i>	32	76
przekrój znamionowy (mm ²) <i>rated cross-section (mm²)</i>	4	16

Miejsce produkcji: „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
Place of manufacture: ul. Warecka 1
91-202 Łódź, Poland

Numery poprzednich certyfikatów: B/12/009/19, B/12/010/19
The numbers of the previous certificates: B/12/009/19, B/12/010/19

NC-A 24.051
Nr rej. reg. No. S-A-24-005

Rozdzielnik:
Copy to:

1. „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
ul. Warecka 1
91-202 Łódź, Poland
2. NC